


WYTYCZNE POSADOWIENIA W GRUNTACH NAWODNIONYCH


STUDNI POLIMEROBETONOWEJ Ø1000

PRZEKRÓJ




STUDNI POLIMEROBETONOWEJ Ø1200

PRZEKRÓJ



STUDNI POLIMEROBETONOWEJ Ø1500

PRZEKRÓJ



Ø1000 do 4,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
2,0m	0,1	0,1
2,5m	0,1	0,2
3,0m	0,1	0,25

Ø1000 do 10,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
3,0m	0,1	0,1
3,5m	0,1	0,15
4,0 m	0,1	0,2
4,5m	0,15	0,2
5,0 m	0,15	0,25
5,5m	0,15	0,3
6,0m	0,2	0,25
6,5m	0,2	0,3
7,0m	0,2	0,3
7,5m	0,25	0,25
8,0m	0,25	0,3
8,5m	0,25	0,3
9,0m	0,25	0,35
9,5m	0,25	0,4
10,0m	0,25	0,4

Ø1200 do 4,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
2,0m	0,1	0,1
2,5m	0,1	0,2
3,0m	0,1	0,3

Ø1200 do 7,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
2,5m	0,1	0,1
3,0m	0,1	0,15
3,5m	0,1	0,25
4,0 m	0,15	0,2
4,5m	0,15	0,3
5,0 m	0,2	0,25
5,5m	0,2	0,3
6,0m	0,2	0,35
6,5m	0,25	0,3
7,0m	0,25	0,35

Ø1200 do 10,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
3,0m	0,1	0,1
3,5m	0,1	0,15
4,0 m	0,15	0,15
4,5m	0,15	0,2
5,0 m	0,15	0,25
5,5m	0,15	0,3
6,0m	0,2	0,3
6,5m	0,2	0,3
7,0m	0,2	0,35
7,5m	0,25	0,35
8,0m	0,25	0,35
8,5m	0,25	0,4
9,0m	0,25	0,4
9,5m	0,25	0,45
10,0m	0,25	0,45

Ø1500 do 4,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
2,0m	0,1	0,1
2,5m	0,1	0,2
3,0m	0,15	0,2

Ø1500 do 7,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
3,5m	0,15	0,2
4,0 m	0,2	0,2
4,5m	0,2	0,25
5,0 m	0,2	0,3
5,5m	0,2	0,35
6,0m	0,2	0,4
6,5m	0,25	0,35
7,0m	0,25	0,4

Ø1500 do 10,0m

wysokość słupa wody	X [m]	h [m]
3,5m	0,1	0,15
4,0 m	0,15	0,15
4,5m	0,15	0,25
5,0 m	0,15	0,3
5,5m	0,2	0,3
6,0m	0,2	0,35
6,5m	0,2	0,4
7,0m	0,2	0,45
7,5m	0,2	0,5
8,0m	0,25	0,4
8,5m	0,25	0,45
9,0m	0,25	0,5
9,5m	0,3	0,45
10,0m	0,3	0,5

 PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE Adam Błyskal Józef Cygan Jacek Janiec - Spółka Jawna 39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12; NIP: 867-000-45-47; REGON: P 83-000-19-13 e-mail: bcj@bcj.pl www.bcj.pl; tel./fax: +48 15-822-74-35;			
Temat proj.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa.	Faza opracowania	Projekt budowlany
Obiekt	Sieć kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany ul. Krochowa.	mgr inż. Adam Szwed Projektant - br. sanitarny, nr upr. PDK 0063/POOS/06	Data 03.2016
Inwestor	Gmina Bojanów ul. Parkowa 5 37-433 Bojanów	mgr inż. Magdalena Janeczko - Wilk Asystent projektanta	Podpis
Nazwa	Wytyczne posadowienia przepompowni ścieków w gruntach nawodnionych	mgr inż. Ewa Dec Asystent projektanta	
		mgr inż. Katarzyna Żuraw Asystent projektanta	
		mgr inż. Dorota Zych Sprawdzający br. sanitarny nr upr. PDK 0087/POOS/13	
		Branża SANITARNA	Skala ----
			Nr rysunku 81