



# GMINA BOJANÓW

ul. Parkowa 5  
37-433 Bojanów  
woj. podkarpackie

www.bojanow.pl  
e-mail: ug@bojanow.pl  
tel./fax: 15 8708-326

Nr postępowania: ZPB.271.1.2017

Bojanów, dnia 09.03.2017 r.

## ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 400 m, bieżni prostej 6-torowej o długości 130 m, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku wzwyż, boiska piłkarskiego o wym. 60x100 m, budynku zaplecza w Stanach**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 07.03.2017 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Bojanów działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

### Pytanie nr 1

Czy natryski mają być wyposażone w kabiny. Jaki standard ?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Natryski mają być wyposażone w zasłonę prysznicową wodoodporną.

### Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, gdzie ma być zamontowany zestaw hydroforowy dla instalacji zraszania. Prosimy o zamieszczenie rysunku. W dokumentacji jest tylko schemat technologiczny, a w opisie termin „w specjalnym pomieszczeniu” ?

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Rys. S2-A3 – branża sanitarna, zestaw hydroforowy ma być zamontowany w pomieszczeniu 09 – oznaczonym jako magazyn.

### Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że biały montaż, typu umywalki, miski ustępowe i pisuary ma być montowany bez stelaży. Czy umywalki mają być wyposażone w postumenty ?

### **Odpowiedź**

Biały montaż bez stelaży. Umywalki wyposażone w półpostumenty.

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o rozwinięcie parametrów baterii umywalkowych i prysznicowych. W opisie podano tylko „jednouchwytowe mieszakowe”

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Baterie prysznicowe: jednouchwytowe mieszakowe ściennie z uchwytem na wylewkę, baterie umywalkowe – stojące jednouchwytowe mieszakowe.

### **Pytanie nr 5**

Prosimy o potwierdzenie, że pisuary splukiwane ręcznie zaworem splukującym.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Tak

### **Pytanie nr 6**

Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałowego dla wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji. W opisie technicznym p.4 jest wykaz tylko dla sieci zewnętrznych.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W odniesieniu do wewnętrznych instalacji sanitarnych i wentylacji należy przyjąć dane techniczne wynikające z przedmiaru robót.

### **Pytanie nr 7**

Prosimy o potwierdzenie, że rury PE i PE z wkładką instalacji wody ciepłej i zimnej mogą być dowolnego producenta.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych dla tego typu instalacji

### **Pytanie nr 8**

Prosimy o doprecyzowanie odwodnienia liniowego bieżni. Prosimy o podanie rodzaju koryt-czy szczelinowe z nakładką na całym obwodzie, czy na prostych odkryte z nakładką stanowiącą wyznacznik pierwszego toru, a na łukach szczelinowe z nakładką stanowiącą wyznacznik pierwszego toru ?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Rodzaje koryt: szczelinowe z nakładką na całym obwodzie; montaż odwodnienia liniowego zgodnie z dokumentacją techniczną poza granicą strefy bezpieczeństwa.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o podanie długości i średnic elementów sieci sanitarnych podlegających demontażowi. Czy wystarczy zamulić ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wystarczy zamulić

Wójt Gminy Bojanów

  
Sławomir Serafin

