



Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37 – 433 Bojanów

Telefon/faks: + 45 (15) 870 83 26

Adres internetowy: www.bojanow.pl

Dotyczy przetargu ..„Budowa kanalizacji sanitarnej gm. Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany”

1. W zakresie wykonania kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Stany jest wykonanie dwóch studni połączeniowych KP1 i KP2. W projekcie „Kanalizacja sanitarna etap I” opisana jest tylko armatura na połączeniu kolektorów tłocznych, natomiast brak jest opisu oraz rysunku określającego średnicę i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane obie komory. W SIWZ „Kanalizacja sanitarna etap I” brak jest opisu komór połączeniowych. Prosimy o określenie średnicy i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane komory KP1 i KP2.
2. W przedmiarach robót: „Kanalizacja sanitarna etap I” uwzględniono wykonanie tylko komory KP1, natomiast pominięto pozycję wykonanie studni połączeniowej KP2. W projekcie Wykonawczym „Kanalizacja sanitarna etap I” wykonanie tej studni jest w zakresie robót. Prosimy o podanie pozycji, w której należy uwzględnić ten zakres robót.
3. Prosimy o odpowiedź, czy wykonanie wodociągu PE DZ 110 mm L=402 mb wraz z komorą wodomierzową zasilającego obiekty oczyszczalni jest w zakresie rzeczowym przetargu? Ww. zakres robót nie został uwzględniony w przedmiarze robót. Jeżeli tak to prosimy o podanie przedmiaru robót na ten zakres robót oraz przekazanie Oferentom projektu technicznego komory wodomierzowej.
4. W przedmiarach robót : „Kanalizacja sanitarna etap I” - brak jest pozycji na montaż armatury do płukania „A” na kolektorze ciśnieniowym dn110 na odcinku P24-SR24.

2009-06-19

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót montażowych kanalizacji ciśnieniowej lub wskazanie pozycji w której należy ująć wykonanie wyżej wymienionych robót.

5. Prosimy o odpowiedź, czy wyposażenie obiektów oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP oraz p-poż jest w zakresie rzeczowym przetargu? Jeżeli wyposażenie obiektów jest po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie rodzaju, typu, ilości sprzętu do wyceny oraz pozycji przedmiarów w której tą wycenę należy uwzględnić.
6. Prosimy o odpowiedź, czy wymagane będzie nasadzenie drzew, krzewów na terenie oczyszczalni ścieków? Jeżeli tak to prosimy o podanie rodzaju, ilości drzew i krzewów do wyceny oraz pozycji przedmiarów w której tą wycenę należy uwzględnić.
7. Ponieważ przedmiar robót dotyczący przewodów międzyobektowych na oczyszczalni ścieków nie obejmuje montażu kształtek występujących na poszczególnych rurociągach, prosimy przekazanie oferentom profili sieci przewodów międzyobektowych. Powyższe jest niezbędne dla prawidłowej wyceny tych robót.
8. Ponieważ przedmiar robót dotyczący sieci kanalizacji sanitarnej (przemysłowej) oczyszczalni ścieków nie obejmuje montażu studni, prosimy przekazanie oferentom profili sieci kanalizacji sanitarnej. Prosimy również o określenie średnicy i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane studnie na kanalizacji sanitarnej oczyszczalni ścieków.
9. Projekt Wykonawczy oczyszczalni ścieków – technologia. Na rysunku nr 139/T/PW/05/07 - „Zbiornik retencyjny nr 3” w zestawieniu tabelarycznym armatury wykazano: Zawór zwrotny Dn 200 PN 10 przystosowany do obciążania kłapy – 1 szt. Natomiast wg rysunku występują zawory zwrotne w ilości – 2 szt. Prosimy o podanie jaką ilość zaworów zwrotnych należy przyjąć do wyceny?
10. Projekt Wykonawczy oczyszczalni ścieków – technologia. Na rysunku nr 139/T/PW/03/05 - „Pompownia ścieków własnych ob. 6” w zestawieniu tabelarycznym armatury i rurociągów nie wykazano rurociągów oraz zaprojektowanej armatury występującej na rurociągach (fi 108 mm) tłocznych pompowni. Prosimy o podanie przedmiaru robót dla wyżej opisanego zakresu robót.